



SOL·LICITUD INFORME PREVI EN MATÈRIA D'INCENDIS

- Establiments d'ús docent, amb alçada d'evacuació de més de 15 m o més de 2.000 m² construïts, o 300 m² en el cas d'escoles bressol.
- Establiments d'ús sanitari de caràcter ambulatori, si tenen una alçada d'evacuació de més de 15 m i una superfície per planta superior als 750 m² construïts.
- Establiments d'ús hospitalari, d'acord amb el CTE.
- Hotels i similars, de més de 20 places.
- Establiments d'ús comercial, de més de 750 m² situats sota edificis, i tots els de més de 2.000 m² de superfície construïda.
- Càmpings situats a menys de 500 m de terreny forestal.
- Establiments d'ús industrial, d'acord amb:

	Tipus A _V	Tipus A _H	Tipus B	Tipus C	Tipus D	Tipus E
Risc baix ^{1,2}	> 500 m ²	> 1.500 m ²	> 1.500 m ²	En cap cas	En cap cas	En cap cas
Risc mitjà ^{1,2}	Sempre	Sempre	Sempre	> 5.000 m ²	En cap cas	En cap cas
Risc alt ^{1,2}	No admès s/RSCIEI ³	No admès s/RSCIEI	Sempre	> 2.500 m ²	En cap cas	En cap cas

- Establiments subjectes a la normativa d'accidents greus en els quals intervinguin substàncies perilloses.
- Edificis d'una alçada d'evacuació igual o superior a 28 m, independentment de l'ús a què estiguin destinats.
- Establiments d'espectacles públics.
- Establiments d'activitats recreatives o de pública concurrència, de més de 500 m² de superfície o amb un aforament de més de 500 persones.
- Establiments destinats a l'aparcament de vehicles sota un edifici amb una superfície superior als 750 m².
- Establiments destinats a l'aparcament de vehicles amb una superfície superior als 2.000 m² o de dues o més plantes sota rasant.